



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01134/22

Серия **RU** № **0394047**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ИНЖИНИРИНГ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 624055, Россия, Свердловская область, Белоярский район, поселок Прохладный, улица Весовая, строение 6, помещение 2

Основной государственный регистрационный номер 1196658064130.

Телефон: +73432074040 Адрес электронной почты: info@unicover.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ИНЖИНИРИНГ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 624055, Россия, Свердловская область, Белоярский район, поселок Прохладный, улица Весовая, строение 6, помещение 2

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 454038, Россия, город Челябинск, улица Монтажников, дом 8

ПРОДУКЦИЯ Воздуховод огнестойкий металлический, функционирующий в составе системы противодымной вентиляции, прямоугольного сечения 500x800мм, из сборных элементов на фланцевом соединении, толщиной стенки не менее 0,8 мм. с комплексной огнезащитной системой марки «UNICOVER», состоящей из мата базальтового прошивного марки «UNICOVER® SW WM» (ТУ 23.99.19-005-41557602-2020), кашированного с одной стороны неармированной алюминиевой фольгой (индекс «ALU») и покрытого стальной оцинкованной сеткой (индекс «GSM»), плотностью от 80 до 100 кг/м², толщиной от 25 до 50 мм, смонтированной при помощи стальной низкоуглеродистой проволоки (ГОСТ 3282-74), диаметром 0,9 мм, с шагом 400 мм (согласно приложению-бланк № 0895904). Продукция изготовлена в соответствии с Технологическим регламентом «Монтаж огнезащитного покрытия воздуховодов из прошивных матов UNICOVER® SW WM» от 01.08.2021 года. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 90 980 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-754/05-2022 от 31.05.2022 выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная сертификационная компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 07-ОС/03-02/22 от 03.03.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53299-2013 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость» (с Поправкой). Пределы огнестойкости (согласно приложению-бланк № 0895904). Условия хранения воздуховодов – в крытых сухих складах отдельно по маркам и размерам при температуре от -60 °С и относительной влажности до 60 %. Гарантийный срок хранения – не более 12 месяцев с момента изготовления. Срок службы – не более 25 лет, при соблюдении требований технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.05.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 30.05.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Треский Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Цицилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.01134/22

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU** № **0895904**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7308 90 980 9	Воздуховод огнестойкий металлический, функционирующий в составе системы противодымной вентиляции, прямоугольного сечения 500x800мм, из сборных элементов на фланцевом соединении, толщиной стенки не менее 0,8 мм, с комплексной огнезащитной системой марки «UNICOVER», состоящей из мата базальтового прошивного марки «UNICOVER® SW-680 WM ALU GSM» (ТУ 23.99.19-005-41557602-2020), кашированного с одной стороны неармированной алюминиевой фольгой (индекс «ALU») и покрытого стальной оцинкованной сеткой (индекс «GSM»), плотностью 100 кг/м ³ , толщиной 25 мм, смонтированной при помощи стальной низкоуглеродистой проволоки (ГОСТ 3282-74), диаметром 0,9 мм, с шагом 400 мм Обеспечивается предел огнестойкости – EI 60	Технологический регламент «Монтаж огнезащитного покрытия воздуховодов из прошивных матов UNICOVER® SW WM» от 01.08.2021 года
7308 90 980 9	Воздуховод огнестойкий металлический, функционирующий в составе системы противодымной вентиляции, прямоугольного сечения 500x800мм, из сборных элементов на фланцевом соединении, толщиной стенки не менее 0,8 мм, с комплексной огнезащитной системой марки «UNICOVER», состоящей из мата базальтового прошивного марки «UNICOVER® SW-680 WM ALU GSM» (ТУ 23.99.19-005-41557602-2020), кашированного с одной стороны неармированной алюминиевой фольгой (индекс «ALU») и покрытого стальной оцинкованной сеткой (индекс «GSM»), плотностью 100 кг/м ³ , толщиной 30 мм, смонтированной при помощи стальной низкоуглеродистой проволоки (ГОСТ 3282-74), диаметром 0,9 мм, с шагом 400 мм Обеспечивается предел огнестойкости – EI 90	Технологический регламент «Монтаж огнезащитного покрытия воздуховодов из прошивных матов UNICOVER® SW WM» от 01.08.2021 года
7308 90 980 9	Воздуховод огнестойкий металлический, функционирующий в составе системы противодымной вентиляции, прямоугольного сечения 500x800мм, из сборных элементов на фланцевом соединении, толщиной стенки не менее 0,8 мм, с комплексной огнезащитной системой марки «UNICOVER», состоящей из мата базальтового прошивного марки «UNICOVER® SW-650 WM ALU GSM» (ТУ 23.99.19-005-41557602-2020), кашированного с одной стороны неармированной алюминиевой фольгой (индекс «ALU») и покрытого стальной оцинкованной сеткой (индекс «GSM»), плотностью 80 кг/м ³ , толщиной 40 мм, смонтированной при помощи стальной низкоуглеродистой проволоки (ГОСТ 3282-74), диаметром 0,9 мм, с шагом 400 мм Обеспечивается предел огнестойкости – EI 120	Технологический регламент «Монтаж огнезащитного покрытия воздуховодов из прошивных матов UNICOVER® SW WM» от 01.08.2021 года
7308 90 980 9	Воздуховод огнестойкий металлический, функционирующий в составе системы противодымной вентиляции, прямоугольного сечения 500x800мм, из сборных элементов на фланцевом соединении, толщиной стенки не менее 0,8 мм, с комплексной огнезащитной системой марки «UNICOVER», состоящей из мата базальтового прошивного марки «UNICOVER® SW-650 WM ALU GSM» (ТУ 23.99.19-005-41557602-2020), кашированного с одной стороны неармированной алюминиевой фольгой (индекс «ALU») и покрытого стальной оцинкованной сеткой (индекс «GSM»), плотностью 80 кг/м ³ , толщиной 50 мм, смонтированной при помощи стальной низкоуглеродистой проволоки (ГОСТ 3282-74), диаметром 0,9 мм, с шагом 400 мм Обеспечивается предел огнестойкости – EI 150	Технологический регламент «Монтаж огнезащитного покрытия воздуховодов из прошивных матов UNICOVER® SW WM» от 01.08.2021 года

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)